



Datum/*Date*: 11.01.2013 Mew/Cey/st

PRÜFZEUGNIS *TEST CERTIFICATE*

Nr./*No.*: 201226271/3210

über die Prüfung der Rutschhemmung von Bodenbelägen
slip resistance test of floorings

1	Auftraggeber/ <i>Customer</i>	Limburger Lackfabrik GmbH Robert-Bosch-Straße 17 65582 Diez
2	Prüfmuster/ <i>Test specimen</i>	Kunstharz-Beschichtungen mit Quarzsand (0,3 - 0,9) mm Typ / <i>type</i> : 2-K K809 Hallenfarbe auf Caparol Disboxid OS 11b Neu System
2.1	Hersteller/ <i>Manufacturer</i>	Limburger Lackfabrik GmbH
2.2	Bauart, Bezeichnung/ <i>Type, designation</i>	Airless gespritzte 2K-Epoxidharzbeschichtung, entsprechend beiliegender Verlegeanleitung
	Kennzeichnung/ <i>Marking</i>	--
2.3	Bestimmungsgemäße Verwendung/ <i>Intended use</i>	Einsatz in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr <i>Use in working areas with slipping hazards</i>
2.4	Datum der Herstellung/ <i>Date of fabrication</i>	--
2.5	Weitere Angaben/ <i>Further details</i>	Form und Größe / <i>size</i> (mm): auf Anfrage Farbe / <i>colour</i> : weiß Oberfläche / <i>surface</i> : eben, körnig beschichtet

**3 Prüfung/
Testing**

- 3.1 Art der Prüfung/
Type of test Baumusterprüfung
type-examination
- 3.2 Datum der Prüfung/
Date of testing 09.01.2013
- 3.3 Prüfverfahren, -grundlagen/
Test method, requirements DIN 51 130 (10.2010)
- Prüfergebnis / *test result:*
- Gesamtmittelwert des Neigungswinkels: > 40,0 °
Total mean of inclination angle:
- Gesamtmittelwert des Verdrängungsraums: 6,0 cm³/dm²
Total mean of displacement volume:

- 4 Beurteilung, Eignung/
Assessment, suitability
(Besondere Hinweise/
Special remarks) Bewertungsgruppe für die Rutschhemmung: R 13
Evaluation group of slip resistance:
- Bewertungsgruppe für den Verdrängungsraum: V 6
Evaluation group of displacement volume:

Prüfstellen / *testing institute:*

Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung - IFA, Sankt Augustin

Hinweis / *remark:*

Die Verlegeanleitung ist Bestandteil dieses Prüfzeugnisses.
The installation guide is part of the test certificate.

**5 Gültigkeit des Prüfzeugnisses/
*Validity of Test Certificate***

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange die zugrundeliegenden sicherheitstechnischen Anforderungen (3.3) gelten, für alle mit dem Prüfmuster identischen Erzeugnisse, die gefertigt werden bis zum:
As long as the underlying safety-technical requirements (3.3) are in force, the present Test Certificate applies to all products equal to the test specimen and manufactured at the latest on:

10.01.2018

Die Identität der Erzeugnisse mit dem Prüfmuster wird von der Prüfstelle nicht überwacht.
Conformity with the test specimen will not be verified by the testing institute.

**6 Allgemeine Hinweise/
General remarks**

Dieses Prüfzeugnis besteht aus
The present Test Certificate consists of

3

Seiten.
Pages.

Die Seiten 1 bis 3 enthalten das Gesamtergebnis der Prüfung, sie dürfen nur ungekürzt veröffentlicht werden.

Pages 1 to 3 indicate the overall test result; they shall only be published with the full wording being quoted.

**Dieses Prüfzeugnis berechtigt n i c h t zur Verwendung des GS-Zeichens,
DGUV Test-Zeichens oder CE-Zeichens.**

*The present Test Certificate does not warrant the use of the GS-label, DGUV Test-label or
CE-mark.*

Im übrigen gilt die Prüf- und Zertifizierungsordnung der Prüf- und Zertifizierungsstellen im DGUV Test in Verbindung mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e.V.

In all other respects the Rules of Procedure for Testing and Certification carried out by the Test and Certification Bodies in DGUV Test shall apply in conjunction with the General Business Conditions of the Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V.

Für die Beurteilung
For the assessment

Für die Prüfung
For the testing

Dr.-Ing. Detlef Mewes
Fachzertifizierer(in)
Certification officer

Orhan Ceylan
Leiter(in) des Prüflabors
Head of Testlaboratory

Bescheinigung
Nr. IFA 1304011
vom 11.01.2013



Institut für Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
Prüf- und Zertifizierungsstelle im DGUV Test



DGUV Test Prüfbescheinigung

Name und Anschrift des
Bescheinigungsinhabers:
(Auftraggeber)

Limburger Lackfabrik GmbH
Robert-Bosch-Straße 17
65582 Diez

Name und Anschrift des
Herstellers:

Limburger Lackfabrik GmbH
Robert-Bosch-Straße 17
65582 Diez

Produktbezeichnung:

Kunstharz-Beschichtungen mit Quarzsand (0,3 - 0,9) mm

Typ:

2-K K809 Hallenfarbe auf Caparol Disboxid OS 11b Neu System

Bestimmungsgemäße
Verwendung:

Fußbodenbelag für den Einsatz in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen
mit Rutschgefahr, in denen Bodenbeläge der Bewertungsgruppe R13/V6
gefordert werden.

Prüfgrundlage:

DIN 51 130 (10.2010)

Zugehöriges Prüfzeugnis:

Nr. 201226271/3210 vom 11.01.2013 - IFA, Sankt Augustin

Bemerkungen/
Zeichenzusatz:

Das DGUV Test-Zeichen ist nur in Verbindung mit einem Hinweis auf
die Bewertungsgruppen für Rutschhemmung und Verdrängungsraum zu
verwenden.

Das geprüfte Baumuster entspricht den zurzeit geltenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
in der Bundesrepublik Deutschland. Der Bescheinigungsinhaber ist berechtigt, das umseitig
abgebildete DGUV Test-Zeichen an den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten
anzubringen, sofern zutreffend mit dem oben genannten Zeichenzusatz.

Diese Bescheinigung einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des DGUV Test-Zeichens ist
gültig bis: **10.01.2018**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die
Prüf- und Zertifizierungsordnung vom August 2012.

npe P. Paszkiewicz

Leiter der Prüf- und Zertifizierungsstelle
(Dr. Peter Paszkiewicz)

Fachzertifizierer
(Dr.-Ing. Detlef Mewes)

Postadresse: • 53757 Sankt Augustin • Hausadresse: Alte Heerstraße 111 • 53757 Sankt Augustin
Telefon 02241 231- 02 • Telefax 02241 231 – 2234 • E-Mail ifa@dguv.de • www.dguv.de/ifa



IFA 1304011

R13 Rutschhemmung
Bewertungsgruppe

V6 Verdrängungsraum
Bewertungsgruppe